令和2年度　年間水質検査結果一覧（浄水）

水道の区分	浄水
水道の名称	美深町北部簡易水道事業

（ 原 水 調 査 ）

項目名・水質基準等／採水年月日		令和2年4月12日	令和2年5月19日	令和2年6月16日	令和2年7月14日	令和2年7月21日	令和2年8月18日	令和2年9月15日	令和2年10月13日	令和2年11月17日	令和2年12月15日	令和3年1月19日	令和3年2月9日	令和3年3月9日	平 均	最 大	最 小
天候	前日	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨	曇	雪	曇	雪	曇			
	当日	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	雨	曇	雪	晴	雪	晴			
気温		6.0 ℃	8.0 ℃	19.0 ℃	24.0 ℃	25.2 ℃	22.3 ℃	17.0 ℃	15.0 ℃	4.0 ℃	−6.7 ℃	−15.8 ℃	−9.1 ℃	−3.0 ℃	8.1 ℃	25.2 ℃	−15.8 ℃
水温		5.0 ℃	8.0 ℃	12.0 ℃	13.0 ℃	17.0 ℃	16.5 ℃	17.5 ℃	13.5 ℃	10.0 ℃	6.0 ℃	4.0 ℃	3.5 ℃	3.0 ℃	9.9 ℃	17.5 ℃	3.0 ℃
一般細菌	100 CFU/ml以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	287 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL			
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	79 MPN/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					0.0003 mg/L 未満											
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					0.00005 mg/L 未満											
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001 mg/L 未満											
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001 mg/L 未満											
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.001 mg/L 未満											
六価クロム化合物	0.05 mg/L以下					0.002 mg/L 未満											
亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
シアン化合物	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.38 mg/L	0.37 mg/L	0.27 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L	0.27 mg/L	0.26 mg/L	0.24 mg/L	0.40 mg/L	0.33 mg/L	0.34 mg/L	0.33 mg/L	0.37 mg/L	0.318 mg/L	0.380 mg/L	0.250 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0.08 mg/L 未満											
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下					0.1 mg/L 未満											
四塩化炭素	0.002 mg/L以下					0.0002 mg/L 未満											
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					0.005 mg/L 未満											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					0.004 mg/L 未満											
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					0.002 mg/L 未満											
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0.001 mg/L 未満											
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					0.001 mg/L 未満											
ベンゼン	0.01 mg/L以下					0.001 mg/L 未満											
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.15 mg/L	0.19 mg/L	0.3 mg/L	0.28 mg/L		0.40 mg/L	0.44 mg/L	0.28 mg/L	0.29 mg/L	0.19 mg/L	0.16 mg/L	0.16 mg/L	0.23 mg/L	0.2300 mg/L 未満	0.30 mg/L	0.15 mg/L 未満
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002 mg/L 未満				0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.003 mg/L				0.009 mg/L			0.010 mg/L			0.004 mg/L		0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L
ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下		0.003 mg/L 未満				0.007 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L	0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.002 mg/L				0.001 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.002 mg/L 未満
臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.008 mg/L				0.012 mg/L			0.017 mg/L			0.007 mg/L		0.008 mg/L	0.008 mg/L	0.008 mg/L
トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下		0.003 mg/L 未満				0.011 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L	0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003 mg/L				0.002 mg/L			0.005 mg/L			0.002 mg/L		0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008 mg/L 未満				0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L	0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下					0.005 mg/L 未満											
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0.05 mg/L											
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					0.08 mg/L											
銅及びその化合物	1 mg/L以下					0.005 mg/L 未満											
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					6.3 mg/L											
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					0.006 mg/L											
塩化物イオン	200 mg/L以下	12 mg/L	8.6 mg/L	10.5 mg/L	10.7 mg/L	6.0 mg/L	11.1 mg/L	12 mg/L	10.4 mg/L	11.1 mg/L	10.1 mg/L	9.7 mg/L	9.5 mg/L	11.5 mg/L	10.45 mg/L	12.00 mg/L	8.60 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					10.7 mg/L											
蒸発残留物	500 mg/L以下					75 mg/L											
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					0.02 mg/L 未満											
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0.000001 mg/L 未満	0.000002 mg/L									0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満									0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					0.005 mg/L 未満											
フェノール類	0.005 mg/L以下					0.0005 mg/L 未満											
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	1.4 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.525 mg/L	0.600 mg/L	0.400 mg/L
pH値	5.8～8.6	7.13	6.91	7.04	7.04	7.21	6.96	6.93	7.05	6.91	7.02	6.97	7	6.98	6.995	7.130	6.910
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微土臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下	0.1 度	0.1 度 未満	0.2 度	0.3 度	5.7 度	0.3 度	0.2 度	0.2 度	0.1 度	0.1 度	0.2 度	0.3 度	0.1 度	0.175 度	0.300 度	0.100 度
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.7 度	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.16 mg/L	0.22 mg/L	0.12 mg/L	0.2 mg/L	−	0.28 mg/L 未満	0.18 mg/L	0.24 mg/L	0.24 mg/L	0.24 mg/L	0.16 mg/L	0.16 mg/L	0.18 mg/L	0.175 mg/L	0.220 mg/L	0.120 mg/L
判定	適又は不適	適	適	適	適	−	適	適	適	適	適	適	適	適			