

平成30年度 年間水質検査結果一覧(浄水)

水道の区分	浄水
水道の名称	美深町中央簡易水道事業

(原水調査)

項目名・水質基準等/採水年月日	平成30年4月10日		平成30年5月15日		平成30年6月12日		平成30年7月9日		平成30年7月17日		平成30年8月20日		平成30年9月11日		平成30年10月15日		平成30年11月13日		平成30年12月11日		平成31年1月15日		平成31年2月12日		平成31年3月11日		平均	最大	最小				
	前日	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇				曇	曇		
天候	当日	晴	曇	少雨	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇						
気温		4.0℃	13.0℃	12.0℃	16.0℃	22.0℃	22.0℃	13.0℃	13.0℃	13.0℃	4.0℃	-6.0℃	-5.0℃	-9.0℃	-3.0℃	7.4℃	22.0℃	-9.0℃															
水温		5.0℃	8.0℃	12.0℃	14.0℃	13.0℃	18.0℃	17.5℃	14.5℃	12.0℃	9.0℃	7.0℃	6.0℃	5.0℃	10.8℃	18.0℃	5.0℃																
一般細菌	100 CFU/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	133 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	2 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml																		
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	30.9 MPN/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出																		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満																											
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満																											
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満																											
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満																											
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満																											
六価クロム化合物	0.05 mg/L以下		0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満																											
亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満						0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3 mg/L	0.18 mg/L	0.15 mg/L	0.18 mg/L	0.14 mg/L	0.19 mg/L	0.15 mg/L	0.17 mg/L	0.18 mg/L	0.24 mg/L	0.24 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L	0.207 mg/L	0.300 mg/L	0.150 mg/L																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L 未満				0.08 mg/L 未満																							
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.1 mg/L 未満			0.1 mg/L 未満				0.1 mg/L 未満																							
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満				0.0002 mg/L 未満																							
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満				0.005 mg/L 未満																							
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満				0.004 mg/L 未満																							
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				0.002 mg/L 未満																							
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満																							
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満																							
ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満																							
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				0.002 mg/L 未満				0.002 mg/L 未満							0.002 mg/L 未満						0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.008 mg/L			0.02 mg/L				0.017 mg/L				0.006 mg/L							0.013 mg/L	0.020 mg/L	0.006 mg/L			0.013 mg/L	0.020 mg/L	0.006 mg/L	0.013 mg/L	0.020 mg/L	0.006 mg/L	0.013 mg/L	0.020 mg/L
ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.005 mg/L				0.003 mg/L				0.003 mg/L 未満							0.004 mg/L 未満	0.005 mg/L	0.003 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.005 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.005 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.01 mg/L			0.024 mg/L				0.02 mg/L				0.008 mg/L							0.016 mg/L	0.024 mg/L	0.008 mg/L			0.016 mg/L	0.024 mg/L	0.008 mg/L	0.016 mg/L	0.024 mg/L	0.008 mg/L	0.016 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.01 mg/L				0.004 mg/L				0.003 mg/L							0.005 mg/L 未満	0.010 mg/L	0.003 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満	0.010 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.010 mg/L	0.003 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002 mg/L			0.004 mg/L				0.003 mg/L				0.002 mg/L							0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.002 mg/L			0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.002 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.002 mg/L	0.003 mg/L	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満							0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				0.008 mg/L 未満				0.008 mg/L 未満							0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満				0.005 mg/L 未満																							
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.06 mg/L			0.04 mg/L				0.04 mg/L																							
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.02 mg/L			0.08 mg/L				0.08 mg/L																							
銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満				0.005 mg/L 未満																							
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		3.0 mg/L			3.3 mg/L				3.3 mg/L																							
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.014 mg/L				0.014 mg/L																							
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.7 mg/L	3.8 mg/L	3.6 mg/L	5.0 mg/L	3.2 mg/L	5.0 mg/L	4.4 mg/L	4.7 mg/L	4.0 mg/L	4.6 mg/L	4.2 mg/L	4.2 mg/L	4.2 mg/L	4.45 mg/L	5.70 mg/L	3.60 mg/L																
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		7.3 mg/L			12.9 mg/L				12.9 mg/L																							
蒸発残留物	500 mg/L以下		34 mg/L 未満			50 mg/L				50 mg/L																							
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満				0.02 mg/L 未満																							
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満			0.000001 mg/L																							