令和8年度　年間水質検査結果一覧（浄水）

水道の区分	浄水
水道の名称	美深町簡易水道事業（北部地区）

（ 原 水 調 査 ）

項目名・水質基準等／採水年月日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日											平 均	最 大	最 小
天候	前日	雨	晴	晴													
	当日	曇	晴	晴													
気温		9.2 ℃	20.4 ℃	25.0 ℃											18.2 ℃	25.0 ℃	9.2 ℃
水温		7.0 ℃	11.5 ℃	10.5 ℃											9.7 ℃	11.5 ℃	7.0 ℃
一般細菌	100 CFU/ml以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL													
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出													
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.05 mg/L以下																
亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満											0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満												0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.89 mg/L	0.66 mg/L	0.36 mg/L											0.64 mg/L	0.89 mg/L	0.36 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																
四塩化炭素	0.002 mg/L以下																
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.16 mg/L	0.14 mg/L	0.23 mg/L											0.18 mg/L	0.23 mg/L	0.14 mg/L
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002 mg/L 未満												0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.001 mg/L												0.001 mg/L	0.010 mg/L	0.001 mg/L
ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下		0.003 mg/L 未満												0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001 mg/L												0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001 mg/L 未満												0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.004 mg/L												0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L
トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下		0.003 mg/L 未満												0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002 mg/L												0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.002 mg/L
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.001 mg/L 未満												0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008 mg/L 未満												0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																
銅及びその化合物	1 mg/L以下																
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																
塩化物イオン	200 mg/L以下	9.8 mg/L	7.9 mg/L	8.1 mg/L											8.60 mg/L	9.80 mg/L	7.90 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸発残留物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下														mg/L	mg/L	mg/L
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下														mg/L	mg/L	mg/L
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フェノール類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L											0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8～8.6	6.74	6.84	7.04											6.87	7.04	6.74
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
色度	5度以下	0.7 度	0.1 度 未満	0.3 度											0.4 度	0.7 度	0.1 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満											0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下																
嫌気性芽胞菌																	
クリプトスポリジウム																	
ジアルジア																	
残留塩素		0.18 mg/L	0.16 mg/L	0.1 mg/L											0.15 mg/L	0.18 mg/L	0.10 mg/L
判定	適又は不適	適	適	適													